

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Оренбургской области**

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет Октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

ПРЕДПИСАНИЕ № 09-49-П

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

09 октября 2017 года

г. Оренбург

Место выдачи предписания: Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1, каб. 404.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора на транспорте, за условиями труда и радиационной безопасностью Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Громова Дина Вячеславовна, на основании акта проверки № 09-60-П от 09.10.2017, проведенной в соответствии с распоряжением № 09-67-П от 18.08.2017 в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 106» (МБДОУ № 106), юридический адрес: 460037, г. Оренбург, с. ул. Павлика Морозова, 21В.

ОГРН 1025601026835; ИНН/КПП – 5610067189/ 561001001

установили следующие нарушения:

1. 1. В нарушение требований п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 не на каждой групповой площадке установлены тентовые навесы: тентовых навесов – 3 (согласно требованиям санитарных правил «для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливаются тентовые навесы площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. для групп с численностью менее 15 человек площадь тентового навеса должна быть не менее 20 кв. м»).

2. В туалетной комнате средней группы № 1 – смеситель отсутствует (имеется душевая установка с гибким шлангом). В нарушение п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому «подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения ... туалетных для детей и персонала... Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями».


В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 106» (МБДОУ № 106) **в срок до 09.09.2018:**

1. Оборудовать на территории каждой групповой площадки тентовые навесы в соответствии с количеством групп.
2. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1 в срок не позднее 3-х дней от даты окончания срока, установленного для устранения нарушения. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

ведущий специалист-эксперт отдела надзора на транспорте, за условиями труда и радиационной безопасностью		Д.В. Громова
--	--	--------------

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд, или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил:

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом: